## 2023年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況（1/3）

| 施設名 産業廃棄物焼却設備 | | ①稼働状況（時間） 月間稼働時間（廃棄物を焼却した時間） | ②受入量（単位 ㌧） 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | ゴムくず | ばいじん | （特管）汚泥 | （特管）廃油 | （特管）廃酸 | （特管）廃アルカリ | 合計 | ③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量 汚泥 | 廃油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 4月 | 347 | 69 | 113 | 5 | 125 | 66 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 205 | 0 | 0 | 671 | 45 | 69 |
| | 5月 | 744 | 125 | 138 | 7 | 159 | 81 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 488 | 0 | 0 | 1174 | 117 | 153 |
| | 6月 | 715 | 112 | 93 | 15 | 244 | 84 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 432 | 9 | 0 | 1026 | 111 | 93 |
| | 7月 | 744 | 227 | 119 | 33 | 126 | 106 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 632 | 0 | 0 | 1389 | 203 | 85 |
| | 8月 | 650 | 128 | 119 | 0 | 110 | 109 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 278 | 0 | 0 | 831 | 106 | 138 |
| | 9月 | 697 | 42 | 158 | 5 | 96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 302 | 0 | 0 | 745 | 92 | 185 |
| | 10月 | 396 | 46 | 70 | 5 | 124 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 390 | 0 | 0 | 707 | 30 | 76 |
| | 11月 | 720 | 132 | 117 | 24 | 174 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 419 | 0 | 0 | 1000 | 118 | 106 |
| | 12月 | 744 | 132 | 110 | 5 | 179 | 105 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 461 | 0 | 0 | 1054 | 139 | 111 |
| | 1月 | 741 | 58 | 127 | 0 | 84 | 79 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 596 | 0 | 0 | 982 | 63 | 129 |
| | 2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | 6497 | 1069.595 | 1163.736 | 98.240 | 1422.280 | 872.144 | 0.000 | 286.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 453.766 | 4202.010 | 9.390 | 0.000 | 9577.391 | | |

## 2023年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況（2/3）

| 施設名 産業廃棄物焼却設備 | | ③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量（単位 ㌧） 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | ゴムくず | ばいじん | （特管）汚泥 | （特管）廃油 | （特管）廃酸 | （特管）廃アルカリ | 合計 | ④保管量（単位 ㌧） 在庫上限（560㌧） | ⑤排出した二次廃棄物等（単位 ㌧） 燃え殻 ばいじん 埋め立て量 | 燃え殻 ばいじん リサイクル量 | 合 計 | ⑥回収熱量（単位 GJ） 1.1MPa蒸気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 4月 | 5 | 111 | 75 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 151 | 0 | 0 | 515 | | 28 | 10 | 38 | 3,503 |
| | 5月 | 4 | 123 | 70 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 467 | 0 | 0 | 1108 | | 10 | 10 | 20 | 6,429 |
| | 6月 | 22 | 261 | 85 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | 10 | 0 | 1070 | | 37 | 10 | 47 | 6,220 |
| | 7月 | 24 | 117 | 87 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 533 | 0 | 0 | 1171 | | 27 | 11 | 38 | 6,698 |
| | 8月 | 5 | 122 | 115 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 314 | 0 | 0 | 886 | | 65 | 10 | 76 | 5,852 |
| | 9月 | 0 | 107 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 372 | 0 | 0 | 967 | | 0 | 10 | 10 | 6,170 |
| | 10月 | 4 | 106 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 286 | 0 | 0 | 553 | | 16 | 0 | 16 | 3,888 |
| | 11月 | 21 | 170 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 437 | 0 | 0 | 978 | | 11 | 10 | 21 | 6,844 |
| | 12月 | 7 | 168 | 93 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 434 | 0 | 0 | 1019 | | 62 | 11 | 73 | 6,840 |
| | 1月 | 6 | 84 | 103 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 688 | 0 | 0 | 1119 | | 21 | 10 | 31 | 7,004 |
| | 2月 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | 3月 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9386.150 | | | | | |

## 2023年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況（3/3）

| 施設名 産業廃棄物焼却設備 | | ⑦燃焼室の温度等 測定を行った位置 | 測定結果の得られた 年月日 | 測定の結果 ①燃焼室温度 ②集塵器入口温度 | ⑧排ガス中のガス組成 測定の結果 ③排ガスのCO濃度 ④湿りガス流量 | 排ガスを採取した 年月日 | 硫黄酸化物（m3N/h） | ばいじん（g/m3N） O212%換算値 | 塩化水素（mg/m3N） O212%換算値 | 窒素酸化物（vol ppm） O212%換算値 | ⑨ばいじんの除去 行った年月日 | ⑩排ガス中のダイオキシン類の濃度 排ガスを採取した 位置 | 排ガスを採取した 年月日 | 測定の得られた日 | 測定の結果 ①ダイオキシン類毒性等量（ng-TEQ/m3） ②ばい煙量（m3N/h_dry） | ⑪排出した二次廃棄物等の排出先毎の排出量（単位 ㌧）および 当該排出先における処分方法 住吉工業 管理型 最終処分場 埋め立て | 新南陽最終処分場 管理型 最終処分場 埋め立て | ひびき灘開発 管理型 最終処分場 埋め立て | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 4月 | ①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度 | 2023/4/23 | ①856℃ ②180℃ | | | | | | | 毎日実施（バグフィルター方式） | | | | | 0 | 28 | 0 | 28 |
| | 5月 | ①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度 | 2023/5/1 | ①866℃ ②180℃ | | | | | | | 毎日実施（バグフィルター方式） | | | | | 0 | 10 | 0 | 10 |
| | 6月 | ①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度 | 2023/6/1 | ①852℃ ②180℃ | ③10ppm ④16500Nm3/h | 2023/6/6 | 0.09 | 0.007 | 0.5未満 | 88 | 毎日実施（バグフィルター方式） | 煙突 | 2023/6/2 | 2023/6/2 | ①3.0 ②12900 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| | 7月 | ①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度 | 2023/7/1 | ①887℃ ②180℃ | | | | | | | 毎日実施（バグフィルター方式） | | | | | 0 | 27 | 0 | 27 |
| | 8月 | ①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度 | 2023/8/1 | ①847℃ ②179℃ | | | | | | | 毎日実施（バグフィルター方式） | | | | | 0 | 65 | 0 | 65 |
| | 9月 | ①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度 | 2023/9/1 | ①855℃ ②180℃ | | | | | | | 毎日実施（バグフィルター方式） | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10月 | ①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度 | 2023/10/16 | ①840℃ ②180℃ | | | | | | | 毎日実施（バグフィルター方式） | | | | | 0 | 16 | 0 | 16 |
| | 11月 | ①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度 | 2023/11/1 | ①845℃ ②180℃ | | | | | | | 毎日実施（バグフィルター方式） | | | | | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | 12月 | ①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度 | 2023/12/1 | ①828℃ ②180℃ | ③40ppm ④16100Nm3/h | 2023/12/5 | 0.05 | 0.005 | 5.2 | 65 | 毎日実施（バグフィルター方式） | | | | | 0 | 62 | 0 | 62 |
| | 1月 | ①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度 | 2024/1/1 | ①827℃ ②180℃ | | | | | | | 毎日実施（バグフィルター方式） | | | | | 0 | 21 | 0 | 21 |
| | 2月 | ①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度 | | | | | | | | | 毎日実施（バグフィルター方式） | | | | | | | | 0 |
| | 3月 | ①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度 | | | | | | | | | 毎日実施（バグフィルター方式） | | | | | | | | 0 |